

# "ВОДОКАНАЛ"

ИНН 6633022877

КПП 663301001

ОГРН 1146633001393

E-mail: [Vodocanal\\_bgd@mail.ru](mailto:Vodocanal_bgd@mail.ru)

Юридический адрес: 623530, Свердловская область,

г. Богданович, ул. Мира, 11


тел/факс 8(34376)-5-71-66

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на установку (замену) узла учёта.

### Потребитель, адрес \_\_\_\_\_

1. Перед установкой узла учёта Абонент должен обратиться в МУП «Водоканал» для согласования места установки узла учёта.
2. Место установки узла учёта должно проектироваться на границе балансовой принадлежности Абонента, либо месте максимально приближенном к ней в удобном для обслуживания и снятия показаний месте, в не затопливаемом помещении, где температура воздуха в зимнее время не опускается ниже +5°C.
3. Водомер устанавливается на горизонтальном участке строго циферблатом вверх.
4. Тип и марка приборов, которыми комплектуется узел учёта, должны соответствовать требованиям МУП «Водоканал»
5. Водомер (счётчик воды) должен быть сертифицирован- как средство измерения в РФ и отвечать следующим требованиям:
  - 5.1. иметь антимагнитную защиту;
  - 5.2. должен быть сухоходным (счётный механизм и крыльчатка не имеют между собой механической связи);
  - 5.3. срок с момента последней поверки до момента допуска в эксплуатацию не должен превышать половину межповерочного интервала.
6. Перед счётчиком воды обязательна установка запорной арматуры (шарового крана) и фильтра (механического, магнитно-механического), который должен иметь устройство для установки пломбы.
7. В составе узла учёта должна быть предусмотрена установка обратного клапана.
8. Рекомендуемый диаметр условного прохода водомера-15 мм.
9. Узел учёта считается допущенным к ведению учёта потребляемой воды после составления "Акта допуска в эксплуатацию узла учёта", подписанного представителями Потребителя и МУП «Водоканал».
10. Заявление на приемку узла учета в эксплуатацию оформляется Договорном отделе МУП «Водоканал», по адресу: г.Богданович ул. Мира ,11 приемные дни: понедельник-четверг ; телефон для получения информации: 5-69-00.

При подаче заявления при себе иметь паспорт на установленный прибор учета воды , показания снятого прибора учета или свидетельство о проведении государственной поверки.



Начальник договорного отдела



Ю.В. Зенкова